

令和3年11月12日

富川市街地拠点複合施設整備基本設計プロポーザル
技術提案書の提出に係る質問の回答について

番号	質問事項	回答
1	行政サービス機能で想定されている職員数と必要諸室をご教示ください。	職員数6人、相談室、給湯室、書庫を想定しています。
2	集会施設機能のうち「多目的イベントホール」で想定されている収容人数（定員）をご教示ください。	収容人数は300人を想定しています。
3	青少年アミューズメント機能のうち「多目的運動ホール」で想定されているスポーツの種目（バスケ、バレーなど）があればご教示ください。 上記スポーツ利用を想定する場合、必要コート数と寸法基準をご教示ください。	バレーボール、3ON3、卓球、バドミントン、ロッククライミングなどを想定しています。 (最低バレーボール1コート(18m×9m)の空間。)
4	商業機能はテナント方式で今後事業者を募集すると考えてよろしいでしょうか。 想定される用途（飲食、物販等）あればご教示ください。	バス待合所と一体的な空間で物販ができるスペースを確保していただきたいと考えています。
5	バスターミナル機能は、既存のいくつかのバス停を集約して新たなバス停が当該敷地内に設置されると考えてよろしいでしょうか。 また、本バスターミナルが始発となる便は想定されますでしょうか。	既存のバス停4カ所（資料1）を集約して当該敷地内にバスターミナルと考えています。 本バスターミナルが始発となる便の想定は、ありません。

番号	質問事項	回答
6	現況図において「複合施設建設地9,921㎡」との記載がありますが、北側の用地5,784㎡は建物の建設用地としては含まないと考えてよろしいでしょうか。上記の場合、北側用地の想定される土地利用は駐車場程度と考えるとよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
7	関連する既存施設の図面があればご提供いただけますでしょうか。	資料を添付します。 (資料2、3)
8	当該敷地又は近隣の地盤調査データがあればご提供いただけますでしょうか。	資料を添付します。 (資料4)
9	バス・タクシーの必要バース数と駐車台数の想定は、基本構想の考えでよろしいですか。	バスは乗降させ循環するイメージです。 必要バース数は、道南バス3台、町営バス3台、タクシー2台を想定しています。 駐車台数は、施設規模に応じた設計者の想定によるもので構いません。
10	敷地内の地番191-41の住居は解体されると考えるとよろしいですか。	貴見のとおりです。
11	特記仕様書-別紙に水・くらしサービスセンター200㎡とありますが、想定する職員数をご教示いただけますか。	職員数6人を想定しています。
12	上下水道の状況がわかる資料をご提示いただけますか。	資料を添付します。 (資料5、6)